



Product Service

证书

编号. B 098200 0035 Rev. 02

持证人:

凯莱东尼电线电缆有限公司

中国香港 干诺道中64-66号, 香港中华厂商会联合大厦1楼

认证标识:



产品:

防火电缆

该产品是在自愿的基础上进行测试的, 符合基本要求。上面所示的认证标志可以贴在产品上。不得以任何方式更改认证标志。此外, 证书持有人不得将证书转让给第三方。本证书有效期至所列日期, 除非提前取消。必须遵守TÜV南德意志集团测试和认证法规的所有适用要求。详情请访问:
www.tuvud.com/ps-cert

检测报告编号:

64105180658703

有效期:

2029-12-16

签发日期,

2024-12-17

(Martin Ma)

证书

编号. B 098200 0035 Rev. 02

型号: FFX200 05SOZ1-U, FFX200 05SOZ1-R

参数:

额定电压:	300/500V
导体:	裸铜或镀锡铜导线, 1类(FFX200 05SOZ1-U), 2类(FFX200 05SOZ1-R)
绝缘:	硅橡胶
屏蔽:	带电路保护导体的铝箔(适用于2, 3, 4 芯), 或 排流线(适用于7, 12, 19 芯)
护套:	无卤阻燃化合物
规格:	2 x 1.0 to 4.0 mm ² , 3, 4 x 1.5 to 4.0 mm ² , 7, 12 x 1.5 to 2.5 mm ² , 19 x 1.5 mm ² .
防火类别:	BS 6387 CWZ EN 50200 PH120, EN 50200 附录E

检测标准:

BS 7629-1:2015
BS 6387:2013
EN 50200:2015
IEC 60332-3-24:2018
IEC 60754-1:2011/AMD1:2019
IEC 60754-2:2011/AMD1:2019
IEC 61034-2:2005/AMD2:2019